

**BM07 Musikschule Bruneck. Erweiterung | BM07 Scuola di musica. Ampliamento**

Richtigstellung 05.06.2015	Rettifica 05.06.2015
<p><b>Unterlage Qualitätsbewertung: Bewertungskriterien 02.01 und 04.05</b></p> <p><b>Pos. 02.09.01.20* - WDVS für Außenfassade</b></p> <p>- Das Material der Dämmplatte wurde auf Mineralwolle <u>geändert</u> und die folgenden entsprechenden Parameter wurden angepasst:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wärmeleitfähigkeit <math>\leq 0,04 \text{ W/mK}</math></li><li>- Dichte: <math>\geq 115 \text{ kg/m}^3</math></li><li>- Der geforderte Wert für die Wärmeleitfähigkeit ist der <u>Nennwert</u></li></ul> <p>Zertifikat nach ETAG 004 des WDS ist <u>nicht</u> gefordert.</p> <p><i>Diesbezüglich richtiggestelltes Leistungsverzeichnis – Langtext sowie Unterlage Qualitätsbewertung, werden ehestens im Ausschreibungsdetail der vorliegenden Ausschreibung auf dem Portal der Autonomen Provinz Bozen - elektronische Vergaben <a href="http://www.ausschreibungen-suedtirol.it">www.ausschreibungen-suedtirol.it</a> veröffentlicht.</i></p>	<p><b>Fascicolo qualità: Criteri di valutazione 02.01 e 04.05</b></p> <p><b>Pos. 02.09.01.20* - Sistema di isolamento termico per la facciata esterna</b></p> <p>- È stato <u>cambiato</u> il materiale d' isolamento a un pannello in lana minerale e i parametri relativi sono stati aggiornati come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Conduttività termica <math>\leq 0,04 \text{ W/mK}</math></li><li>- Densità: <math>\geq 115 \text{ kg/m}^3</math></li><li>- Il valore richiesto per la conducibilità termica è il <u>valore nominale</u>.</li></ul> <p><u>Non</u> è necessario certificato ETAG 004 per il sistema d'isolamento.</p> <p><i>L' elenco delle prestazioni testo esteso nonché il fascicolo qualità relativamente rettificati vengono pubblicati quanto prima nell'area della presente gara sul portale della Provincia Autonoma di Bolzano - gare telematiche - <a href="http://www.bandi-altoadige.it">www.bandi-altoadige.it</a>.</i></p>