

BM07 Musikschule Bruneck. Erweiterung | BM07 Scuola di musica. Ampliamento

Erläuterungen 15.06.2015	Chiarimenti 15.06.2015
Bewertungskriterien 03.01, 03.02 und 03.03 (Werkzeichnungen) Es ist möglich, die geforderten Detailzeichnungen auch in größerem Maßstab als gefordert (z.B. M 1:2) darzustellen, wenn dies der Anbieter für sinnvoll erachtet. Das vorgeschriebene Planformat (max. 1 Seite A0) muss auf jeden Fall eingehalten werden!	Criteri di valutazione 03.01, 03.02, 03.03 (Disegni) È possibile rappresentare i dettagli richiesti anche in scala maggiore come richiesto (per esempio sc 1:2) se l'offerente lo ritiene opportuno. La misura prescritta per la tavola (max. 1 pagina A0) deve in ogni caso essere rispettata!
Unterlage Qualitätsbewertung: Bewertungskriterium 02.04 - Pos. 02.09.01.03.C* Ergänzung zur Erläuterung von 09.06.2015 Das CE-Zertifikat kann auch durch eine <u>Leistungserklärung</u> i.S. der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 vom 9.3.2011 ersetzt werden.	Fascicolo qualità: Criterio di valutazione 02.03 - Pos. 02.09.01.03.C* Integrazione chiarimento di data 09.06.2015 Il certificato-CE può anche essere sostituito da una <u>dichiarazione di prestazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011</u> del 9.3.2011.
Pläne ES – 13.01 bis ES - 13.05 <u>Legende:</u> die Verweise „Endverarbeitung siehe Pläne A ES-13.10“ müssen lauten: „Endverarbeitung siehe Pläne ES - 13.11 bis ES – 13.15“.	Disegni ES – 13.01 fino a ES 13.05 <u>Legenda:</u> i riferimenti “Finitura <u>vedi piani A ES-13.10</u> ” devono avere la dicitura “Finitura <u>vedi piani ES - 13.11 fino a ES – 13.15</u> ”.
Pläne ES – 10.01, ES – 13.01, ES - 13.11 In den Räumen A7.101 und A6.101 sind in den Plänen ES – 13.01 bzw. ES – 13.11 gegenüber der Betonwand schräg verlaufende Vorsatzwände eingezeichnet. Im Plan ES – 10.01 sind diese Vorsatzwände <u>nicht</u> dargestellt. Es wird präzisiert, dass diese schräg verlaufenden Vorsatzschalen (und nur diese) <u>nicht Bestandteil des Projektes</u> (werden mit der Einrichtung realisiert) sind.	Disegni ES – 10.01, ES – 13.01, ES - 13.11 Nei locali A7.101 e A6.101 nei disegni ES – 13.01 rispettivamente ES – 13.11 sono raffigurate delle contropareti con intercapedine variabile verso la parete in c.a.. Nel disegno ES – 10.01 queste contropareti <u>non</u> sono raffigurate. Si precisa che queste contropareti (e solo queste) <u>non fanno parte del progetto</u> (vengono realizzate con l’arredo).
Bewertungskriterien 04.05 Pos. 02.09.01.20* - WDVS für Außenfassade Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Werte (W2, μ , Brandverhalten, Biegefestigkeit, Druckfestigkeit) für den Einkomponentenklebemörtel werden nicht geändert. Verbesserungen für die Position können vorgeschlagen werden. Die Stärke der Dämmplatte darf nicht erhöht werden.	Criterio di valutazione 04.05 Pos. 02.09.01.20* - Sistema di isolamento termico per la facciata esterna I valori indicati nella descrizione della prestazione per l’intonaco monocomponente collante (W2, μ , reazione al fuoco, resistenza a flessione, resistenza a compressione) non vengono cambiati. Miglioramenti alla posizione possono essere proposte. Lo spessore del pannello isolante non può essere aumentato.
Unterlage Qualitätsbewertung: Bewertungskriterium 02.02 Pos. 02.12.01.09.k* Die Bezugsnorm für die Angabe der „Druckspannung 20 Jahre“ ist EN 1606. Pos. 02.11.04.02.F* Verbesserungen für die Position können vorgeschlagen werden.	Fascicolo qualità: Criterio di valutazione 02.02 Pos. 02.12.01.09.k* La norma di riferimento per la “tensione a compressione a lungo termine” è EN 1606. 02.11.04.02.F* Miglioramenti alla posizione possono essere proposte.