

Ausschreibung: AOV-004/2012 - **Wissenschafts- und Technologiepol** - 22.01.008.215.01

### **Fragestellung 2 vom 22.01.2013**

1) In den Wettbewerbsbedingungen wird unter Punkt 2.12.4a. „Baustellenleiter“ wie folgt gefordert: „Baustellenleiter nach Artikel 4, Absatz 6 in den “Besonderen Vergabebedingungen - Teil I”; Für den Baustellenleiter ist ein beruflicher Lebenslauf auf maximal einer Seite DIN-A4-Format abzugeben.

Dabei kann es sich um eine einzige Person handeln, welche die gesamten Arbeiten betreut, oder auch um mehrere verschiedene Personen, die für verschiedene Gewerke (Bauarbeiten, Anlagen,

Fassade, ...) zuständig sind. Es kann sich um Angestellte des Unternehmens handeln oder um Personen, mit denen sich das Unternehmen im Falle des Zuschlages verpflichtet, einen Arbeitsvertrag abzuschließen.

Wir bitten um eindeutige Spezifizierung nach welchen Bewertungskriterien samt zugehöriger Gewichtung dieser Punkt bewertet wird, sodass wir dementsprechend darauf eingehen können.

2) In den Wettbewerbsbedingungen wird unter Punkt 2.12.4b. „Arbeitsgruppen“ wie folgt gefordert: „in einem Balkendiagramm sollen die wichtigsten Arbeitsphasen über den gesamten Ablauf der Arbeiten

mit Angabe der Anzahl und Zusammensetzung der Arbeitsgruppen und der Qualifikation des Personals

dargestellt werden, die der Bieter einzusetzen beabsichtigt. Dem Diagramm kann ein Bericht mit maximal 2 Seiten DIN A4 Format beigelegt werden.“

**Wir bitten um Spezifizierung nach welchen Kriterien und nach welcher Gewichtung dieser Punkt bewertet wird?**

Es wurde keine Spezifizierung der Kriterien angegeben, nachdem der Lebenslauf des Bauleiters und die Qualifikation der Mitglieder der Arbeitsgruppen als Gesamtbild für die zu ausführende Tätigkeit notwendige Eignung bewertet wird. Die Bewertungskommission wird die Bewertung entsprechend begründen.

*Non é stata fatta una specificazione die criteri in quanto i curriculum e le qualifche dei collaboratori die vari gruppi di lavoro verranno valutati nel suo complesso in riferimento ai requisiti richiesti all'attività che andranno a svolgere.*

*La valutazione della commissione di valutazione conterrà le relative giustificazioni.*

3) In den Wettbewerbsbedingungen wird unter Punkt 2.12.6. „Qualitätssicherung“ wie folgt gefordert:

„In einem Bericht auf maximal 4 Seiten DIN A4- Format, soll erläutert werden, in welcher Form der Auftragnehmer

die Qualität der Leistungen bereits während der Ausführung der Arbeiten sicherstellen wird. Es kann sich um Qualitätsnachweise für einzubauende Baustoffe und Produkte handeln (z.B.

Zertifikate,

Prüfprotokolle, oder Ä., die bereits vor dem Einbau zur Verfügung gestellt werden) oder um spezielle

Prüfverfahren während der Ausführung der Arbeiten. Im Besonderen soll erläutert werden, wie die im

Projekt gestellten Anforderungen für die Energieeinsparung in der Ausführung erfüllt werden.

Diesbezüglich wird speziell auf die Qualität der einzubauenden Dämmmaterialien und Verglasungen

hingewiesen und auf die Ausführung verschiedener kritischer Stellen am Bauwerk (Eck- und Kantenausbildungen, Anschlüsse, Leitungsdurchführungen, ...). Ebenfalls erwähnt werden soll, wie

der

Bieter sicherstellen wird, dass eine Belastung durch eventuell gesundheitsschädliche Baustoffe ausgeschlossen werden kann.“

**Wir bitten um Spezifizierung nach welchen Kriterien und nach welcher Gewichtung dieser Punkt bewertet wird? Können diesem Bericht auch Anlagen (z.B. Detailzeichnungen) beigelegt werden und werden diese auch bewertet?**

Im gefragten Bericht müssen sämtliche Informationen eingebracht werden, welche der Anbieter für die Einhaltung und Sicherstellung der Qualität der Leistungen bereits während der Ausführung der Arbeiten bestimmt. Sämtliche Erläuterungen im Ausschreibungstext sind nur einige Beispiele zur Beschreibung der Aufgabe. Die Bewertung wird von der Kommission aufgrund der effektiven Berichte begründet. Zusätzliche Pläne zu den max. Nr. 4 A 4 Seiten werden nicht berücksichtigt.

*Nella relazione richiesta devono essere inserite tutte le informazioni che l'offerente ritiene utile a comprendere e descrivere il modo in cui verranno garantite la qualità e assicurata la certezza dei requisiti delle lavorazioni. Le indicazioni inserite nel testo sono solo alcuni esempi per descrivere meglio il compito. Alle max 4 pag. A4 previste non possono essere aggiunti ulteriori disegni. Questi verranno eventualmente non considerati.*

Ausschreibung: ACP-004/2012 - **Wissenschafts- und Technologiepol** - 22.01.008.215.01

Fragestellung 7 vom **14.02.2013**

1) Pos. Nr. 361 - 19.01.01\*

Photovoltaikpaneel bestehend aus monochristallinen Siliziumzellen in einem eloxiertem Aluminiumrahmen

Laut Kostenschätzung und im Leistungsverzeichnis Kurztext sind 648 Stk. Photovoltaikpaneele ausgeschrieben. Durch eine Mengenkontrolle wurden jedoch gemäß Plan XI027-E-ELE\$042-EE014-

2 durch Zählverfahren insg. 1.260 Stk. Photovoltaikpaneele ermittelt. Wir bitten um Spezifizierung welche Angabe richtig bzw. für das Angebot zu berücksichtigen ist?

2) Pos. Nr. 362 - 19.01.02\*

Gehäuse (Turm) für den Einbau von maximal 6 Invertern.

Laut Kostenschätzung und im Leistungsverzeichnis Kurztext sind 3 Stk. Gerätetürme ausgeschrieben. Durch eine Mengenkontrolle wurden jedoch gemäß Plan XI027-E-ELE\$042-EE021-

2 durch Zählverfahren 36 Stk. Inverter ermittelt, was zur Folge hat, dass man insg. 6 Stk.

Gerätetürme benötigt. Wir bitten um Spezifizierung welche Angabe richtig bzw. für das Angebot zu berücksichtigen ist?

3) Pos. Nr. 364 - 19.01.04\*

Inverter, automatisch kontrolliert auf Basis der IGBT -Technologie und mit hoher Frequenz bei der Art der Umstellung (PWM Modulation) und ausgestattet

Laut Kostenschätzung und im Leistungsverzeichnis Kurztext sind 19 Stk. Inverter ausgeschrieben. Durch Mengenkontrolle wurden jedoch gemäß Plan XI027-E-ELE\$042-E-E021-2 durch Zählverfahren 36 Stk. Inverter ermittelt. Wir bitten um Spezifizierung welche Angabe richtig bzw. für das Angebot zu berücksichtigen ist?

4) Im Allgemeine ist die Ausschreibung der Photovoltaikanlage für ca. 250kWp berechnet worden, laut Pläne und technische Berichte ermittelt man jedoch ca. die doppelte Leistung. Dadurch würde sich auch der Gesamtpreis verdoppeln welcher in der Kostenschätzung und somit im Ausschreibungsbetrag nicht berücksichtigt wurde. Wir bitten um Spezifizierung bzw. Richtigstellung.

Siehe öffentliche Antwort vom 21.02.2013  
Vedi spiegazione pubblicata il 21/02/2013