

“NOI TECHPARK – BRUNECK / BRUNICO
LOS INNENAUSBAU / LOTTO FINITURE INTERNE

Klarstellungen und Richtigstellungen - Chiarimenti e rettifiche

<p><u>Frage:</u> unter Bezugnahme auf die Ausschreibung "NOI Techpark Alto Adige Sitz Bruneck Los Innenausbau" CUP: J16J17000540004 Projekt Nr.: 1805, fragen wir, ob der Moquette-Bodenbelag eine Bouclé- oder Samtausführung haben soll.</p> <p><u>Antwort:</u> Die textilen Bodenbeläge müssen eine Oberfläche mit nicht aufgeschnittenen Schlingen (Bouclé) haben, siehe auch Langtext Position 06.02.05.05*: Herstellungsart: getuftet Oberseitengestaltung: Schlinge</p>	<p><u>Domanda:</u> in riferimento alla gara d'appalto "Noi Techpark Alto Adige Sede di Brunico Lotto Costruzione degli Interni" CUP: J16J17000540004 n. progetto: 1805, con la presente siamo a richiedere se la pavimentazione in moquette dovrà avere finitura in bouclè o velluto.</p> <p><u>Risposta:</u> La pavimentazione in moquette dovrà avere la finitura in bouclé, vedi anche testo esteso posizione 06.02.05.05*: processo di fabbricazione: tufting superficie: lacci"</p>
<p><u>Frage:</u> Gibt es Pläne für eine Verlängerung im Zusammenhang mit dem CO-VID-19-Notfall? Es gibt derzeit Probleme bei der Beschaffung des Materials für das Muster.</p> <p><u>Antwort:</u> Wir schicken voraus, dass für das gegenständliche Verfahren bereits eine ungewöhnlich lange Frist von 49 Tagen für die Angebotslegung gesetzt wurde und zwar gerade wegen der aktuellen Covid-19 Krise. Es ist verständlich, dass einige Teilnehmer sich aufgrund der epidemiologischen Krise Covid-19 mit unerwarteten Schwierigkeiten für die Angebotslegung konfrontiert sehen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist nicht abzusehen, wann die Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 wieder aufgehoben werden. Eine Verlängerung auf einen noch nicht bestimmaren Zeitpunkt könnte zu schweren Verzögerungen für das Projekt führen und stünde im Widerspruch zu den Kriterien der Effizienz und Zügigkeit nach denen sich die Tätigkeit der Verwaltung richten muss. Aufgrund dieser Interessensabwägung hält die Vergabestelle eine Verlängerung der Frist zum gegenwärtigen Zeitpunkt für nicht angezeigt.</p> <p><u>Frage:</u> Ist der Lokalausweis verpflichtend?</p> <p><u>Antwort:</u> Nein, aufgrund der Covid 19 Problematik ist der Lokalausweis nicht mehr verpflichtend. Der Teilnehmer muss sich aber mittel digitale Medien z.B. Maps über die Situation vor Ort informieren.</p>	<p><u>Domanda :</u> Sono previste proroghe in relazione all'emergenza CO-VID-19? Attualmente ci sono problemi relativamente all'approvvigionamento del materiale per la realizzazione del campione.</p> <p><u>Risposta:</u> Si premette che per il presente procedimento è stato fissato un termine per la presentazione delle offerte insolitamente lungo di 49 giorni, proprio per il motivo del attuale problematica Covid-19. È comprensibile che alcuni partecipanti a causa della crisi epidemiologica da Covid-19 si trovino a dover affrontare difficoltà inaspettate per la presentazione delle offerte. Tuttavia, a questo punto non è ancora prevedibile quando le misure adottate al contenimento di Covid-19 saranno revocate. Una proroga del termine per la presentazione delle offerte a una data non ancora conoscibile potrebbe comportare gravi ritardi per il progetto e si metterebbe in contrasto con i principi di efficacia e speditezza dell'attività amministrativa. Pertanto, tenuto conto di tale valutazione dei vari interessi, la stazione appaltante ritiene che una proroga del termine non sia opportuna in questo momento.:</p> <p><u>Domanda:</u> Il sopralluogo è obbligatorio?</p> <p><u>Risposta:</u> No, a causa del problema Covid 19, il sopralluogo non è più obbligatorio. Tuttavia, il partecipante deve informarsi sulla situazione in loco attraverso i media digitali (p.e. maps).</p>
<p><u>Frage:</u> In Bezug auf Bewertungskriterium Punkt 02 und Punkt 03 bitten wir um Klarstellung bezüglich den Schalldämmwert der Tür HPL, welche in technischen Vorbemerkungen Leistungsverzeichnis mit 47dB angegeben</p>	<p><u>Domanda:</u> Per quanto riguarda i criteri di valutazione di cui ai punti 02 e 03, chiediamo chiarimenti in merito al valore di isolamento acustico della porta HPL, che è specificato come 47dB nelle specifiche tecniche, ma è specificato</p>

<p>ist, hingegen in der entsprechenden Position Langtext 01.01.04* mit 42dB angegeben wird. Wir bitten um Klarstellung, dass die 42dB einzuhalten sind.</p> <p>Antwort: Die Türen in der Position 01.01.04* gehören zum Typ 01, d.h. die 42dB RwP für die Tür in HPL stimmen und sind einzuhalten. Dies entspricht auch den technischen Vorbemerkungen.</p> <p>Im Zuge dieser Fragebeantwortung gibt es eine Richtigstellung der Positionen 01.02.02* und 01.02.03*: Diese Türen gehören zum Typ 02, d.h. dass bei diesen Türen in HPL 47 RwP einzuhalten sind. Dies entspricht dann auch den technischen Vorbemerkungen. Die in den Langtexten der Positionen 01.02.02* und 01.02.03* genannten 42dB RwP sind also durch 47dB RwP zu ersetzen</p>	<p>come 42dB nella corrispondente voce testo esteso 01.01.04*. Chiediamo chiarimenti sul fatto che i 42dB devono essere rispettati.</p> <p>Risposta: Le porte in posizione 01.01.04* appartengono al tipo 01, cioè i 42dB RwP per la porta in HPL sono corretti e devono essere rispettati. Ciò corrisponde anche alle osservazioni tecniche preliminari.</p> <p>Nel corso della risposta a questa domanda c'è una correzione delle posizioni 01.02.02* e 01.02.03*: Queste porte appartengono al tipo 02, cioè la RwP=47 deve essere rispettata per queste porte in HPL. Ciò corrisponde alle osservazioni tecniche preliminari. I 42dB RwP di cui ai testi estesi per le voci 01.02.02* e 01.02.03* devono pertanto essere sostituiti da 47dB RwP</p>
<p>Frage: Pos. „04.05.03.12 und 04.05.03.13 Vorsatzschale“: In der Beschreibung zu diesen Vorsatzschalen wird eine 40 mm starke Mineralwolldämmung mit einer Rohdichte von 40 kg/m³ beschrieben. Für welche Zwecke wird die Rohdichte eingesetzt: - Raumakustik - Schallschutz - anderer Grund?</p> <p>Antwort: Die 40mm starke Mineralwolldämmung mit einer Rohdichte von 40 kg/m³ dient zum Zweck des Schallschutzes. Es ist auch möglich andere Materialien zu verwenden, sofern alle im Projekt geforderten Werte erfüllt oder verbessert werden, jedoch unter Berücksichtigung aller Projektgegebenheiten wie Brandschutz, Installationsfähigkeit, Umweltkriterien usw.</p> <p>Frage: Pos. „01.01.08 Mehrpreis Ganzglaselemente gebogen, r=1300mm“: Im Langtext wird ein Radius von r=1300mm beschrieben, während in den Planunterlagen ein Radius von 700mm ersichtlich ist. Wir bitten deshalb um Bestätigung, dass der Radius ca. 700mm lt. Planunterlagen beträgt.</p> <p>Antwort: Beim in der Ausschreibung genannten Radius von r=1300mm handelt es sich um einen Fehler. Wir bestätigen, dass der in den Planunterlagen im Grundriss ersichtliche Radius von 700mm korrekt ist und bitten den Mehrpreis der gebogenen Ganzglaselemente auf einen Radius von 700mm zu beziehen.</p>	<p>Domanda: Pos. "04.05.03.12 e 04.05.03.13 strato di rivestimento": nella descrizione di questi strati di rivestimento viene descritto un isolamento in lana minerale di 40 mm di spessore con una densità di 40 kg/m³. A quale scopo viene utilizzata la densità apparente? - Acustica della stanza - Isolamento acustico - un altro motivo?</p> <p>Risposta: Per l'isolamento acustico viene utilizzato l'isolante in lana minerale di 40 mm di spessore con una densità di 40 kg/m³. È possibile utilizzare anche altri materiali, a condizione che tutti i valori richiesti dal progetto siano soddisfatti o migliorati, ma tenendo conto di tutte le condizioni del progetto, come la protezione antincendio, la capacità di installazione, i criteri ambientali, ecc.</p> <p>Domanda: Pos. "01.01.08 supplemento per elementi curvi tutto vetro, r=1300mm": Nel testo lungo viene descritto un raggio di r=1300mm, mentre nei documenti di progettazione viene mostrato un raggio di 700mm. Chiediamo quindi conferma che il raggio sia di circa 700 mm secondo i documenti di pianificazione.</p> <p>Risposta: Il raggio di r=1300mm menzionato nel bando di gara è un errore. Confermiamo che il raggio di 700mm indicato nella planimetria nei documenti di progettazione è corretto e vi chiediamo di riferire il prezzo aggiuntivo degli elementi curvi tutto vetro ad un raggio di 700mm.</p>
<p>Frage Angesichts des Erlasses des Ministerpräsidenten vom 10.04.2020 zur Verlängerung der Eindämmungsmaßnahmen bis zum 03.05.2020 ist es fraglich, ob eine Verlängerung der Angebotsabgabe vorgesehen ist.</p> <p>Antwort: Bei der Wahl der Zeitspanne für die Erarbeitung des Angebots wurde bereits Rücksicht auf die besondere Situation gelegt und deshalb 49 Tage dafür gewährt. Nachdem in bereits erste Tätigkeiten wieder zulässig sind und auch in den nächsten Wochen weitere Erleich-</p>	<p>Domanda: Alla luce del DPCM del 10/04/2020 che proroga le misure di contenimento fino al 03/05/2020, si domanda se sono previste proroghe alla presentazione delle offerte.</p> <p>Risposta: Nella scelta del periodo di tempo per la preparazione dell'offerta, si è già tenuto conto della situazione specifica e quindi sono stati concessi 49 giorni a tal fine. Dato che le prime attività sono già consentite e che nelle prossime settimane si prevede un ulteriore sollievo, non vediamo la necessità di concedere una proroga</p>

<p>terungen in Sicht sind, sehen wir im Moment nicht die Notwendigkeit eine Verlängerung zu gewähren.</p>	<p>al momento</p>
<p>Frage: im Leistungsverzeichnis Langtext Seite 20, Absatz 3 „Charakteristische Eigenschaften“ steht: Schichtstoffplatten als Furnier mind.1,0 mm Stärke. Bei Absatz 5 Türblätter HPL steht: Oberfläche Schichtstoffplatten wie oben beschrieben. Auf Seite 36 steht unter Absatz 4 „Oberfläche HPL“ Türblatt: Oberfläche HPL furniert und stumpf matt lackiert. Sollen die Türen und das Muster jetzt mit Schichtstoffplatten = HPL= Laminat 1mm beschichtet – ohne Lackierung ausgeführt werden oder mit Echtholz furnier 1mm und stumpf-matt lackiert.</p> <p>Antwort: Die Türen und das Muster sollen mit Schichtstoffplatten in HPL furniert ausgeführt werden. Die Oberfläche ist gemäß Ausschreibung matt und unempfindlich gegen Fingerabdrücke. Die genaue Ausführung der Türen erfolgt gemäß Vorbemerkungen. Es gibt in dieser Ausschreibung keine Türen, die in Echtholz furnier ausgeführt werden.</p>	<p>Domanda: Il testo esteso a pagina 20, paragrafo 3 "caratteristiche" nella distinta delle quantità indica: Pannelli laminati come impiallacciatura di almeno 1,0 mm di spessore. Nel paragrafo 5 "Foglie di porta HPL" si legge: Superficie dei pannelli in laminato come descritto sopra. A pagina 36, al paragrafo 4 "Superficie HPL" a pagina 36 si legge: Superficie HPL impiallacciata e laccata opaca. Se le ante e il modello devono essere ora rifiniti con pannelli in laminato = HPL = laminato rivestito da 1 mm - senza laccatura o con impiallacciatura in vero legno da 1 mm e laccato opaco opaco.</p> <p>Risposta: Le porte e il campione devono essere rifiniti con pannelli in laminato impiallacciati in HPL. La superficie è opaca e resistente alle impronte secondo la gara. L'esatta esecuzione delle porte seguirà secondo le descrizioni preliminari. Non ci sono porte in questo bando di gara che siano rifinite con impiallacciatura in vero legno.</p>