

**GEMEINDE RODENECK  
COMUNE DI RODENGO**

**AUTONOME PROVINZ BOZEN  
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

**Einsträngiger Stromlaufplan der Elektroanlage  
Schema unifilare dell'impianto elettrico**

***Umbau Kindergarten Rodeneck  
B.P. 31, K.G. Rodeneck  
Ristrutturazione della scuola materna di Rodengo  
P.E., C.C. Rodengo***

**Der Bauherr:** Gemeinde Rodeneck – Comune di Rodengo  
**Il committente:** Vill 3  
I – 39030 Rodeneck (BZ)  
I – 39030 Rodengo (BZ)

**studio  
CONTACT** GmbH / srl

**Dr. Ing. Verginer Norbert**

I-39042 Brixen / Bressanone (BZ)  
Große Lauben 8 / Portici Maggiori 8  
Tel: 0472-801242 Fax: 0472-207882  
Mob. / Cell.: 335-7023132  
info@studio-contact.it  
www.studio-contact.it

23.12.2010

**Der Techniker  
Il tecnico**

.....

**VERTEILER KINDERGARTEN  
QUADRO SCUOLA MATERNA**

1	2	3	4	5	6	7	8
A							
B							
C							
D							
E							
F							

Diagram showing electrical components and their ratings:

- Q1: DMF+D.0, .PF.0, 3Nk125 A
- Q2: Q.I.M.S.0, 4x100 A
- Q3: T.M.T.+D.0, 4x25 A, 25 A, 250 A, 0.3 A, C
- Q4: T.M.T.+D.1, 4x40 A, 40 A, 400 A, 0.3 A, C
- Q5: T.M.T.D.0, 1Nk16 A, 16 A, 160 A, 0.03 A, C
- Q6: T.M.T.D.1, 1Nk16 A, 16 A, 160 A, 0.03 A, C
- F1: DV TT 255, Corr. imp. (Imp): 100 kA, Iens. Up a Iimp: 1.3 kV

Bezeichnung/Sigma	P ges./P tot.	kW	von Hauptverteiler Schule	Heizung	Aufzug	Kraft Gruppenr. 1 EG	Kraft Gruppenr. 2 EG
Typ/Typo	Leistung/Pot.	kW	Q.I.M.S.0	T.M.T.+D.0	T.M.T.+D.1	T.M.T.D.0	T.M.T.D.1
GZF/Coef. contemp.	cos φ	A	TT	TT	TT	TT/L3-N	TT/L3-N
Hersteller/Costruttore			0.8	0.7	1	0.15	0.15
Typ/Typo			MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN
Nr. Pole/N. poli	In	A	I 100	C60N-C+Vigi C60 A 0.3 A	C60N-C+Vigi C60 AC 0.3 A	C40N Vigi	C40N Vigi
lth	A ldn	A	4	4	4	1N	1N
Im	A ldi	kA	125	25	40	16	16
Typ/Typo			NH 0-gl. 125A	250	400	160	160
Kaliber/Calibro		A					
Typ/Typo	A lPn	kW					
In							
Angaben/Taratura							
Kabeltyp/Typo cavo		A					
Anordnung/Formazione							
Länge/Lunghezza		m	566	5G4	5G10	3G2.5	3G2.5
Iz		A	0.3	15	15	15	15
C.d.T. a In	% C.d.T.	a lb		25.4	44.5	20.7	20.7
Zk	mQ Zs	mQ	0.969	1.81	1.51	2.68	2.68
Ik 3~/1~	kA lkl L/PE	kA	63.7	128	88.9	334.2	334.2
Klemmennumm./Numerazione Morsettiera			3.8	1.89	2.73	0.726	0.726

Dr. Ing. Verginer Norbert

Technisches Büro – Studio tecnico


l-39042 Brxen – Bressanone

Große Lauben 8 Portici Maggiori

Tel. 0472 801242 Fax 0472 207882


info@studio-contact.it

SP01 VERTEILER KINDERGARTEN	C09-113
Umbau Kindergarten Rodeneck	
Costruzione della scuola materna di Rodengo	
Comune di Rodengo	
Datum/Data	23/12/2010
S./pag.	1 von/di
folgt/segue	2




1		2		3		4		5		6		7		8	
A															
B															
C															
VERBRAUCHER UTENZA		Beschreibung/Denominazione		Kraft Bewegungr. OG		Kraft Bewegungr. OG		Kraft Bewegungr. OG		Kraft Bewegungr. OG		Kraft Bewegungr. OG		Kraft Abst. OG	
Bezeichnung/Sigla				Prese s. movimento IP		Prese s. movimento IP		Prese s. movimento IP		Prese s. movimento IP		Prese s. movimento IP		Prese dep. IP	
Typ/Typo		P ges./P tot.		TT/L2-N		TT/L2-N		TT/L2-N		TT/L2-N		TT/L2-N		TT/L3-N	
Leistung/Pot.		kW lb		3.33		3.33		3.33		3.33		3.33		3.33	
GZF/Coef. contemp.		COS φ		0.15		0.15		0.15		0.15		0.15		0.15	
Hersteller/Costruttore				MERLIN GERIN		MERLIN GERIN		MERLIN GERIN		MERLIN GERIN		MERLIN GERIN		MERLIN GERIN	
Typ/Typo				C40N Vigi		C40N Vigi		C40N Vigi		C40N Vigi		C40N Vigi		C40N Vigi	
Nr. Pole/N. poli		In		1N		1N		1N		1N		1N		1N	
Ith		A ldn		16		16		16		16		16		16	
Im		kA Pdi		160		160		160		160		160		160	
Typ/Typo															
Kaliber/Calibro		A													
Typ/Typo		A   Ph													
In		kW													
Typ/Typo		Angaben/Taratura													
Kabeltyp/Typo cavo		A		FROR 450/750 V		FROR 450/750 V		FROR 450/750 V		FROR 450/750 V		FROR 450/750 V		FROR 450/750 V	
Anordnung/Formazione				3G2.5		3G2.5		3G2.5		3G2.5		3G2.5		3G2.5	
Länge/Lunghezza		m		15		15		15		15		15		15	
Iz		A		20.7		20.7		20.7		20.7		20.7		20.7	
C.d.T. a In		% C.d.T.		a lb		2.68		2.68		2.68		2.68		2.68	
Zk		mQ Zs				334.2		334.2		334.2		334.2		334.2	
Ik 3~/1~		kA Ik1 L/PE		kA		0.726		0.726		0.726		0.726		0.726	
Klemmennumm./Numerazione Morsettiera															
LEITUNG LINEA DI POTENZA															
I-39042 Brixen - Bressanone		Technisches Büro - Studio tecnico		Gemeinde Rodeneck		Umbau Kindergarten Rodeneck		SP01 VERTEILER KINDERGARTEN		C09-113					
Große Lauben 8 Portici Maggiori		Dr. Ing. Verginer Norbert		Comune di Rodengo		Costruzione della scuola materna di Rodengo		SP01 QUADRO SCUOLA MATERNA		S./pag. 3 von/di 9					
Tel. 0472 801242 Fax 0472 207882		info@studio-contact.it		Datum/Data		23/12/2010		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6					

1	2	3	4	5	6	7	8	
A		QJMS.0	Q20 T.MTD.15 1Nx10 A	Q21 T.MTD.16 1Nx10 A	Q22 T.MTD.17 1Nx10 A	Q23 T.MTD.18 1Nx10 A	Q24 T.MTD.19 1Nx10 A	
B		QJMS.0	Q20 T.MTD.15 1Nx10 A	Q21 T.MTD.16 1Nx10 A	Q22 T.MTD.17 1Nx10 A	Q23 T.MTD.18 1Nx10 A	Q24 T.MTD.19 1Nx10 A	
C		QJMS.0	Q20 T.MTD.15 1Nx10 A	Q21 T.MTD.16 1Nx10 A	Q22 T.MTD.17 1Nx10 A	Q23 T.MTD.18 1Nx10 A	Q24 T.MTD.19 1Nx10 A	
D	VERBRAUCHER UTENZA	Bezeichnung/Denominazione	Kraft Pers.+ Büro OG Presse Pers.+ uff. 1P	Licht+Fen. Gruppenr. 1 Luce+Fen. Sala gruppo 1	Licht+Fen. Gruppenr. 2 Luce+Fen. sala gruppo 2	Licht+Fen. Bad Kinder 1 Luce+Fen. bagno bimbi 1	Licht+Fen. Bad Kinder 2 Luce+Fen. Bagno bimbi 2	Licht+Fen. Anbst. EG Luce+Fen. Depos. 1P
D	SCHALTER ODER TRENNER INTERRUTTORE O SEZIONATORE	Bezeichnung/Sigla	T.MTD.14	T.MTD.15	T.MTD.16	T.MTD.17	T.MTD.18	T.MTD.19
		Typ/Typo	TT/L2-N	TT/L2-N	TT/L2-N	TT/L2-N	TT/L2-N	TT/L3-N
		Leistung/Pot. kW	3.7	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31
		lb	8.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
		GZF/Coef. contemp. COS φ	0.15	0.9	1	0.9	1	0.9
D	SCHALTER ODER TRENNER INTERRUTTORE O SEZIONATORE	Hersteller/Costruttore	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN
		Typ/Typo	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi
		Nr. Pole/Nl. poli	1N	1N	1N	1N	1N	1N
		A ldn	16	10	10	10	10	10
		A Pdi	160	100	100	100	100	100
E	SCHÜTZ/RELAIS CONTATTATORE	Typ/Typo						
		Kaliber/Calibro						
		Typ/Typo						
		In						
		A Pn						
E	THERM. RELAIS TERME RELE	Typ/Typo						
		Angaben/Taratura						
		Kabeltyp/Typo cavo						
		Anordnung/Formazione						
		Länge/Lunghezza						
F	LEITUNG LINEA DI POTENZA	l <sub>z</sub>	362.5	361.5	361.5	361.5	361.5	361.5
		C.d.T. a in	15	15	15	15	15	15
		% C.d.T. a lb	20.7	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4
		mΩ Zs	2.68	0.426	0.426	0.426	0.426	0.426
		Zk	334.2	479.2	479.2	479.2	479.2	479.2
F	Klemmennumm./Numerazione Morsettiere	lk 3~/1~	15	15	15	15	15	15
		kA Ik1 L/PE	0.726	0.506	0.506	0.506	0.506	0.506
F	Gemeinde Rodeneck Comune di Rodengo	Umbau Kindergarten Rodeneck Costruzione della scuola materna di Rodengo	SP01	SP01	SP01	SP01	SP01	SP01
		Datum/Data	23/12/2010	23/12/2010	23/12/2010	23/12/2010	23/12/2010	23/12/2010
		I-39042 Brixen - Bressanone Größe Lauben 8 Portici Maggiori Tel. 0472 801242 Fax 0472 207882 info@studio-contact.it	Technisches Büro - Studio tecnico Dr. Ing. Verginer Norbert	Technisches Büro - Studio tecnico Dr. Ing. Verginer Norbert	Technisches Büro - Studio tecnico Dr. Ing. Verginer Norbert	Technisches Büro - Studio tecnico Dr. Ing. Verginer Norbert	Technisches Büro - Studio tecnico Dr. Ing. Verginer Norbert	Technisches Büro - Studio tecnico Dr. Ing. Verginer Norbert
		C09-113						
		S./pag. 4 von/di 9						
F	folgt/segue							









1		2		3		4		5		6		7		8	
A															
B															
C															
D															
E															
F															

VERBRAUCHER UTENZA	Beschreibung/Denominazione	Reserve Riserva	Uhranlage Imp. Orologi	Brandmeldeanlage Riv. incendi	Reserve Riserva	Reserve Riserva	Reserve Riserva
	Bezeichnung/Sigla	Q.MTD.7	T.MTD.31	Q.MTD.0	Q.MTD.1	Q.MTD.2	Q.MTD.4
	Typ/Typo	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N
	P ges./P tot.	3.7	2.31	2.31	2.31	2.31	3.7
	Leistung/Pot.	0.3	0.9	0.481	1	0.9	0.3
SCHALTER ODER TRENNER INTERRUTTORE O SEZIONATORE	GZF Coef. comp.	0.9	0.9	0.9	1	0.9	0.3
	Hersteller/Costruttore	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN
	Typ/Typo	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi
	Nr. Pole/N. poli	1N	1N	1N	1N	1N	1N
	Ith	16	10	10	10	10	16
SICHERUNG FUSIBILE	Ipd	160	100	100	100	100	160
	Typ/Typo						
	Kaliber/Calibro						
	Typ/Typo						
	In						
THERM. RELAIS RELE TERMICO	Angaben/Taratura						
	Kabeltyp/Typo cavo						
	Anordnung/Formazione						
	Länge/Lunghezza						
	Iz						
LEITUNG LINEA DI POTENZA	C.d.T. a In						
	% C.d.T. a Ib						
	mQ Zs						
	Ik 3~/I~						
	kA Ik1 L/PE						
Klemmennumm./Numerazione	Morsettiere						

VERBRAUCHER UTENZA	Beschreibung/Denominazione	Reserve Riserva	Uhranlage Imp. Orologi	Brandmeldeanlage Riv. incendi	Reserve Riserva	Reserve Riserva	Reserve Riserva
	Bezeichnung/Sigla	Q.MTD.7	T.MTD.31	Q.MTD.0	Q.MTD.1	Q.MTD.2	Q.MTD.4
	Typ/Typo	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N
	P ges./P tot.	3.7	2.31	2.31	2.31	2.31	3.7
	Leistung/Pot.	0.3	0.9	0.481	1	0.9	0.3
SCHALTER ODER TRENNER INTERRUTTORE O SEZIONATORE	GZF Coef. comp.	0.9	0.9	0.9	1	0.9	0.3
	Hersteller/Costruttore	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN
	Typ/Typo	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi
	Nr. Pole/N. poli	1N	1N	1N	1N	1N	1N
	Ith	16	10	10	10	10	16
SICHERUNG FUSIBILE	Ipd	160	100	100	100	100	160
	Typ/Typo						
	Kaliber/Calibro						
	Typ/Typo						
	In						
THERM. RELAIS RELE TERMICO	Angaben/Taratura						
	Kabeltyp/Typo cavo						
	Anordnung/Formazione						
	Länge/Lunghezza						
	Iz						
LEITUNG LINEA DI POTENZA	C.d.T. a In						
	% C.d.T. a Ib						
	mQ Zs						
	Ik 3~/I~						
	kA Ik1 L/PE						
Klemmennumm./Numerazione	Morsettiere						

VERBRAUCHER UTENZA	Beschreibung/Denominazione	Reserve Riserva	Uhranlage Imp. Orologi	Brandmeldeanlage Riv. incendi	Reserve Riserva	Reserve Riserva	Reserve Riserva
	Bezeichnung/Sigla	Q.MTD.7	T.MTD.31	Q.MTD.0	Q.MTD.1	Q.MTD.2	Q.MTD.4
	Typ/Typo	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N
	P ges./P tot.	3.7	2.31	2.31	2.31	2.31	3.7
	Leistung/Pot.	0.3	0.9	0.481	1	0.9	0.3
SCHALTER ODER TRENNER INTERRUTTORE O SEZIONATORE	GZF Coef. comp.	0.9	0.9	0.9	1	0.9	0.3
	Hersteller/Costruttore	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN
	Typ/Typo	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi
	Nr. Pole/N. poli	1N	1N	1N	1N	1N	1N
	Ith	16	10	10	10	10	16
SICHERUNG FUSIBILE	Ipd	160	100	100	100	100	160
	Typ/Typo						
	Kaliber/Calibro						
	Typ/Typo						
	In						
THERM. RELAIS RELE TERMICO	Angaben/Taratura						
	Kabeltyp/Typo cavo						
	Anordnung/Formazione						
	Länge/Lunghezza						
	Iz						
LEITUNG LINEA DI POTENZA	C.d.T. a In						
	% C.d.T. a Ib						
	mQ Zs						
	Ik 3~/I~						
	kA Ik1 L/PE						
Klemmennumm./Numerazione	Morsettiere						

VERBRAUCHER UTENZA	Beschreibung/Denominazione	Reserve Riserva	Uhranlage Imp. Orologi	Brandmeldeanlage Riv. incendi	Reserve Riserva	Reserve Riserva	Reserve Riserva
	Bezeichnung/Sigla	Q.MTD.7	T.MTD.31	Q.MTD.0	Q.MTD.1	Q.MTD.2	Q.MTD.4
	Typ/Typo	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N
	P ges./P tot.	3.7	2.31	2.31	2.31	2.31	3.7
	Leistung/Pot.	0.3	0.9	0.481	1	0.9	0.3
SCHALTER ODER TRENNER INTERRUTTORE O SEZIONATORE	GZF Coef. comp.	0.9	0.9	0.9	1	0.9	0.3
	Hersteller/Costruttore	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN
	Typ/Typo	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi
	Nr. Pole/N. poli	1N	1N	1N	1N	1N	1N
	Ith	16	10	10	10	10	16
SICHERUNG FUSIBILE	Ipd	160	100	100	100	100	160
	Typ/Typo						
	Kaliber/Calibro						
	Typ/Typo						
	In						
THERM. RELAIS RELE TERMICO	Angaben/Taratura						
	Kabeltyp/Typo cavo						
	Anordnung/Formazione						
	Länge/Lunghezza						
	Iz						
LEITUNG LINEA DI POTENZA	C.d.T. a In						
	% C.d.T. a Ib						
	mQ Zs						
	Ik 3~/I~						
	kA Ik1 L/PE						
Klemmennumm./Numerazione	Morsettiere						

VERBRAUCHER UTENZA	Beschreibung/Denominazione	Reserve Riserva	Uhranlage Imp. Orologi	Brandmeldeanlage Riv. incendi	Reserve Riserva	Reserve Riserva	Reserve Riserva
	Bezeichnung/Sigla	Q.MTD.7	T.MTD.31	Q.MTD.0	Q.MTD.1	Q.MTD.2	Q.MTD.4
	Typ/Typo	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N
	P ges./P tot.	3.7	2.31	2.31	2.31	2.31	3.7
	Leistung/Pot.	0.3	0.9	0.481	1	0.9	0.3
SCHALTER ODER TRENNER INTERRUTTORE O SEZIONATORE	GZF Coef. comp.	0.9	0.9	0.9	1	0.9	0.3
	Hersteller/Costruttore	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN
	Typ/Typo	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi
	Nr. Pole/N. poli	1N	1N	1N	1N	1N	1N
	Ith	16	10	10	10	10	16
SICHERUNG FUSIBILE	Ipd	160	100	100	100	100	160
	Typ/Typo						
	Kaliber/Calibro						
	Typ/Typo						
	In						
THERM. RELAIS RELE TERMICO	Angaben/Taratura						
	Kabeltyp/Typo cavo						
	Anordnung/Formazione						
	Länge/Lunghezza						
	Iz						
LEITUNG LINEA DI POTENZA	C.d.T. a In						
	% C.d.T. a Ib						
	mQ Zs						
	Ik 3~/I~						
	kA Ik1 L/PE						
Klemmennumm./Numerazione	Morsettiere						

VERBRAUCHER UTENZA	Beschreibung/Denominazione	Reserve Riserva	Uhranlage Imp. Orologi	Brandmeldeanlage Riv. incendi	Reserve Riserva	Reserve Riserva	Reserve Riserva
	Bezeichnung/Sigla	Q.MTD.7	T.MTD.31	Q.MTD.0	Q.MTD.1	Q.MTD.2	Q.MTD.4
	Typ/Typo	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N
	P ges./P tot.	3.7	2.31	2.31	2.31	2.31	3.7
	Leistung/Pot.	0.3	0.9	0.481	1	0.9	0.3
SCHALTER ODER TRENNER INTERRUTTORE O SEZIONATORE	GZF Coef. comp.	0.9	0.9	0.9	1	0.9	0.3
	Hersteller/Costruttore	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN
	Typ/Typo	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi
	Nr. Pole/N. poli	1N	1N	1N	1N	1N	1N
	Ith	16	10	10	10	10	16
SICHERUNG FUSIBILE	Ipd	160	100	100	100	100	160
	Typ/Typo						
	Kaliber/Calibro						
	Typ/Typo						
	In						
THERM. RELAIS RELE TERMICO	Angaben/Taratura						
	Kabeltyp/Typo cavo						
	Anordnung/Formazione						
	Länge/Lunghezza						
	Iz						
LEITUNG LINEA DI POTENZA	C.d.T. a In						
	% C.d.T. a Ib						
	mQ Zs						
	Ik 3~/I~						
	kA Ik1 L/PE						
Klemmennumm./Numerazione	Morsettiere						

VERBRAUCHER UTENZA	Beschreibung/Denominazione	Reserve Riserva	Uhranlage Imp. Orologi	Brandmeldeanlage Riv. incendi	Reserve Riserva	Reserve Riserva	Reserve Riserva
	Bezeichnung/Sigla	Q.MTD.7	T.MTD.31	Q.MTD.0	Q.MTD.1	Q.MTD.2	Q.MTD.4
	Typ/Typo	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N
	P ges./P tot.	3.7	2.31	2.31	2.31	2.31	3.7
	Leistung/Pot.	0.3	0.9	0.481	1	0.9	0.3
SCHALTER ODER TRENNER INTERRUTTORE O SEZIONATORE	GZF Coef. comp.	0.9	0.9	0.9	1	0.9	0.3
	Hersteller/Costruttore	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN
	Typ/Typo	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi
	Nr. Pole/N. poli	1N	1N	1N	1N	1N	1N
	Ith	16	10	10	10	10	16
SICHERUNG FUSIBILE	Ipd	160	100	100	100	100	160
	Typ/Typo						
	Kaliber/Calibro						
	Typ/Typo						
	In						
THERM. RELAIS RELE TERMICO	Angaben/Taratura						
	Kabeltyp/Typo cavo						
	Anordnung/Formazione						
	Länge/Lunghezza						
	Iz						
LEITUNG LINEA DI POTENZA	C.d.T. a In						
	% C.d.T. a Ib						
	mQ Zs						
	Ik 3~/I~						
	kA Ik1 L/PE						
Klemmennumm./Numerazione	Morsettiere						

VERBRAUCHER UTENZA	Beschreibung/Denominazione	Reserve Riserva	Uhranlage Imp. Orologi	Brandmeldeanlage Riv. incendi	Reserve Riserva	Reserve Riserva	Reserve Riserva
	Bezeichnung/Sigla	Q.MTD.7	T.MTD.31	Q.MTD.0	Q.MTD.1	Q.MTD.2	Q.MTD.4
	Typ/Typo	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N	TT/L1-N
	P ges./P tot.	3.7	2.31	2.31	2.31	2.31	3.7
	Leistung/Pot.	0.3	0.9	0.481	1	0.9	0.3
SCHALTER ODER TRENNER INTERRUTTORE O SEZIONATORE	GZF Coef. comp.	0.9	0.9	0.9	1	0.9	0.3
	Hersteller/Costruttore	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN
	Typ/Typo	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi	C40N Vigi
	Nr. Pole/N. poli	1N	1N	1N	1N	1N	1N
	Ith	16	10	10	10	10	16
SICHERUNG FUSIBILE	Ipd	160	100	100	100	100	160
	Typ/Typo						
	Kaliber/Calibro						
	Typ/Typo						
	In						
THERM. RELAIS RELE TERMICO	Angaben/Taratura						
	Kabeltyp/Typo cavo						
	Anordnung/Formazione						
	Länge/Lunghezza						
	Iz						
LEITUNG LINEA DI POTENZA	C.d.T. a In						

Q46

Q.MTD.2

1N×10 A

10 A

100 A

0.03 A

C

I

d

Q47

Q.MTD.4

1N×16 A

16 A

160 A

0.03 A

C

I

d

Q.MS.0

Q.MS.0

Q.MS.0

SCHALTER  
ODER TRENNER  
INTERRUPTORE  
O SEZIONATORE

Bezeichnung/Sigla

Typ/Typo

Leistung/Pot.

P ges./P tot.

kW

lb

A

cos φ

Hersteller/Costruttore

Typ/Typo

Nr. Pole/N. poli

In

A

Idn

A

Pdi

kA

Reserve  
Riserva

Q.MTD.7

TT/L1-N

3.7

0.3

0.9

MERLIN GERIN

C40N Vigi

1N

16

160

0.03

6

Brandmeldeanlage  
Riv. incendi

Q.MTD.0

TT/L1-N

2.31

0.1

0.9

MERLIN GERIN

C40N Vigi

1N

10

100

0.03

6

Uhranlage  
Imp. Orologi

T.MTD.31

TT/L1-N

2.31

0.481

0.9

MERLIN GERIN

C40N Vigi

1N

10

100

0.03

6

Reserve  
Riserva

Q.MTD.1

TT/L1-N

2.31

1

0.9

MERLIN GERIN

C40N Vigi

1N

10

100

0.03

6

Reserve  
Riserva

Q.MTD.2

TT/L1-N

2.31

0.3

0.9

MERLIN GERIN

C40N Vigi

1N

10

100

0.03

6

Reserve  
Riserva

Q.MTD.4

TT/L1-N

3.7

0.3

0.9

MERLIN GERIN

C40N Vigi

1N

16

160

0.03

6

