

## CONVITTO STUDENTESCO VICENTINUM DI BRESSANONE

PROGETTO ESECUTIVO PER I SEGUENTI LAVORI:

- NUOVA COPERTURA E RISANAMENTO ENERGETICO DEL TETTO
- SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE
- RISANAMENTO DELLE PORTE INTERNE CON SPECCHIATURE
- RISANAMENTO + COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO

### APPALTO FINESTRE

Precisazioni in base a domande di chiarimento delle ditte: **5. comunicazione**

I costi riguardanti le indicazioni e precisazioni sottoelencati sono compresi nei prezzi unitari offerti.

	Riferimento a documentazione	Descrizione
27.	Fascicolo qualità punto 2.3)	<p>Correzione testo del fascicolo di qualità: pag. 2 *) Permeabilità all'aria UNI EN 1026 classe <b>4</b> o migliore tenuta all'acqua EN 1027 Classe 9/A o migliore; resistenza al vento classe <b>C3</b> o migliore</p> <p><b>Correzione testo in lingua tedesca:</b> Beschichtung mit Acryllack, Schichtdicke 280 - 320 mikron</p>

Bressanone, 07 gennaio 2015

