

STUDENTENKONVIKT VINZENTINUM, BRIXEN

AUSFÜHRUNGSPROJEKT ZUR AUSFÜHRUNG FOLGENDER ARBEITEN:

- NEUEINDECKUNG UND ENERGETISCHE SANIERUNG DES DACHES
- AUSTAUSCH DER FENSTER
- TEILSANIERUNG DER ALTEN FÜLLUNGS-INNENTÜREN
- SANIERUNG + NEUERRICHTUNG VON FREIBEREICH-SPORTANLAGEN

AUSSCHREIBUNG DACH

Präzisierungen aufgrund von Rückfragen der Firmen:

Alle Kosten betreffend die nachstehend angeführten Angaben und Präzisierungen sind in den angebotenen Einheitspreisen inbegriffen.

	Bezugnahme auf Unterlage	Beschreibung
1.	Qualitätsfaszikel Einheitspreise - Langtext und Zeichnung A107	07.01.04.12d Unterdeckplatten: im Qualitätsfaszikel und in dem Einheitspreis - Langtext sind die Unterdeckplatten mit min/max 50mm Stärke, hingegen in der Schnittzeichnung A107 sind dieselben Platten mit 52mm Stärke angegeben. Es wird hiermit die Plattenstärke mit min. 50mm - max.52mm, die Rohdichte mit min 180kg/m3 und Druckfestigkeit bei 10% Stauchung mit 140kPa festgelegt.
2.	Qualitätsfaszikel + Zeichnung D08 Einheitspreise - Langtext	07.01.02.75c Schlepp oder Giebelgaube: im Langtext sind Weichfaserplatten mit 2 x 5cm + 1x 4cm, in der Zeichnung D08 hingegen Weichfaserplatten mit 3 x 5cm angegeben. Es wird hiermit die Plattenstärke mit 3 * 50mm, wie in der Zeichnung angegeben, festgelegt.
3.	Zeichnung D08 + Pos. 07.01.02.75c	Die Gauben sind seitlich und vorne mit Kupferblech zu verkleiden und diese Kosten sind im Einheitspreis der Pos. 07.01.02.75c mit einzukalkulieren.
4.	Einheitspreise + Zeichnungen	Kupferblech: die Stärke aller Kupferblechteile wird mit 0,6mm festgelegt.
5.	Zeichnung D08 - Pos. 07.01.02.75c	Die Gauben Aussenschalung wird wie im Plan angegeben mit 25mm starken, 14cm breiten gehobelten Brettern mit 2,5cm Längsfugen festgelegt. Der Gaubenkasten wird mit Sperrholz in der Plattenstärke von 4cm festgelegt
6.	Zeichnung D08 Pos. 07.01.02.75c + Pos 07.01.02.66A	Die Dampfbremse wird wie im Langtext angeführt mit einer Dicke von 0,4mm festgelegt.
7.	Zeichnung D08 Pos. 07.01.02.75c + Pos 07.01.02.66A	Die Gipsfaserplatten mit Zertifikat K30 für die Dach-Innenverkleidung werden mit 18mm Stärke festgelegt.
8.	Muster	Die angegebenen Mustermasse gelten ohne Sockel und Musterverkleidungen. Die musterbezogene Dokumentation soll diesem beigelegt werden.
9.	Qualitätsfaszikel	Dachziegel: als Richtlinie für den Farbton wird grau-braun vorgegeben. Der endgültige Farbton wird anhand von Mustereindeckungen am Dach festgelegt
10.	Einheitspreise Kurztext	Sicherheitskosten: der in der Position 99.05.05.06 des Kostenvoranschlages angegebene Preis muß unverändert im Offert übernommen werden. Eine Abänderung dieses Einheitspreises bedingt den Ausschluß des Anbieters.

