

CONVITTO STUDENTESCO VINZENTINUM DI BRESSANONE

PROGETTO ESECUTIVO PER I SEGUENTI LAVORI:

- NUOVA COPERTURA E RISANAMENTO ENERGETICO DEL TETTO
- SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE
- RISANAMENTO DELLE PORTE INTERNE CON SPECCHIATURE
- RISANAMENTO + COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO

APPALTO RISANAMENTO TETTO

Precisazioni in base alle intervenzioni delle ditte:

I costi riguardanti le indicazioni e precisazioni sottoelencati sono compresi nei prezzi unitari offerti.

	Riferimento documentazione	Descrizione
1.	Fascicolo qualità Elenco prezzi testo esteso Disegno A107	07.01.04.12d Pannelli in fibra di legno addizionat di emulsione di lattice: Nel fascicolo di qualità e nell'elenco prezzi - testo esteso lo spessore dei pannelli è indicato con min/mass 50mm, invece nella sezione del disegno A107 con 52mm. Con la presente lo spessore va fissato con min. 50mm - mass. 52mm, la densità con 180kg/m3 e la resistenza a compressione con deformazione mass di 10% con 140kPa
2.	Fascicolo qualità + Disegno D08 + Elenco prezzi testo esteso	07.01.02.75c Abbaino a una o due falde: l'elenco prezzi- testo esteso riporta una coibentazione con pannelli in fibra di legno soffice nello spessore di 2 x 5cm +1x 4cm, nel disegno D06 invece sono indicati 3 pannelli da 5cm. Si precisa che sono da montare 3 pannelli da 5cm come indicato nel disegno.
3.	Disegno D08 - voce 07.01.02.75c	Gli abbaini sono da rivestire lateralmente e sulla fronte con lamiera in rame e i relativi costi sono compresi nella voce 07.01.02.75c.
4.	Elenco prezzi + disegni	Lamiera in rame: lo spessore di tutte le lamiere in rame è di 0,6mm
5.	Disegno D08 - voce 07.01.02.75c	Il tavolato esterno degli abbaini è da eseguire con tavole piallate spess. 25cm, largh 14cm con fughe longitudinali da 2,5cm. Struttura portante abbaini: è da formare in legno compensato spessore 4cm
6.	Disegno D08 + voce 07.01.02.75c + voce 07.01.02.66A	La barriera al vapore è fissata come riportato nel elenco prezzi - testo esteso con lo spessore di 0,4mm
7.	Disegno D08 + voce 07.01.02.75c + voce 07.01.02.66A	I pannelli antiincendio in fibragesso con certificato K30 da montare all'interno del tetto sono fissati con lo spessore di 18mm.
8.	campionatura	Le misure del campione si riferiscono al campione senza zoccolo e senza pannelli di copertura. La documentazione inerente al campione è da allegare al campione.
9.	Fascicolo qualità	Tegole: come direttiva riguardante il colore si indica un tono grigio-marrone La tonalità definitiva sarà definita con coperture campione sul tetto.
10.	elenco prezzi testo breve	Costi di sicurezza: il prezzo unitario della voce 99.05.05.06 del preventivo dev'essere riportato nell'offerta senza variazione. La variazione di questo prezzo unitario comporta l'esclusione dell'appaltatore.

