

03.06

**AUTONOME PROVINZ BOZEN
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

**STUDENTENKONVIKT VINZENTINUM
NEUEINDECKUNG UND ENERGETISCHE SANIERUNG DES DACHES**

FASZIKEL ZUR QUALITÄTSBEWERTUNG

Der Projektant
Dr. Arch. A. Christian Mahlknecht - Brixen

Vorbemerkung

Die wesentlichen Voraussetzungen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung angegeben sind, **sind verbindlich.** Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind, sind nachstehend mit *) gekennzeichnet

Bei den restlichen numerischen Wertvorgaben handelt es sich um funktionale Richtwerte für die Bewertung des Angebotes, die jedoch keinen Ausschlußgrund darstellen.

Das Unternehmen muss für jede einzelne Position des gegenständlichen Faszikels die von Ihm angebotenen technischen Eigenschaften durch Ausfüllen aller Felder der Spalte „von der Firma angebotene Eigenschaft“ angeben.

Es ist, bei sonstigem Ausschluss, erforderlich Marke, Modell und Typ des angebotenen Produkts für die Positionen:

- Unterdeckbahn
- Gipsfaserplatten 18mm
- Holzfaserdämmplatten min 40mm - 0,045W/m²K - 110kg/m³
- Holzfaserdämmkeile 160mm - 0,045W/m²K - 48-60kg/m³
- Unterdeckplatten 50-52mm - 0,045W/m²K - 190kg/m³
- Falzziegel 410*235mm

anzugeben.

Außerdem darf der Bieter den vorgegeben Text der wesentlichen Voraussetzungen, **bei sonstigem Ausschluss**, nicht abändern.

Jede Seite des Faszikels muss vom gesetzlichen Vertreter unterschrieben werden.

Pos Ausschreibung 07.02.01.01.B Dachfalzziegel
Pos Ausschreibung 07.01.02.66.A* Dachaufbau auf bestehenden Sparren
Pos Ausschreibung 07.01.03.95* Gipsfaserplatten d=18mm K30
Pos Ausschreibung 07.01.03.90* Lattenstruktur zum Ausgleich und zur zur Befestigung der Gipsfaserplatten an Sparren
Pos Ausschreibung 07.01.04.06.A Holzfaser-Dämmplatten 40mm
Pos Ausschreibung 07.01.04.07.e Holzfaserdämmkeile 160mm
Pos Ausschreibung 07.01.04.12.d Unterdeckplatten d=50mm, wasserfest
Pos Ausschreibung 07.01.02.75.c Dachgaube

Dachsanierung: Dachaufbau

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind, sind nachstehend mit *) gekennzeichnet:

Beschreibung	Wesentliche Voraussetzungen	Von der Firma angebotene Eigenschaft
2.1) Dachaufbau	*) Dachschalung min 25mm	
Gewichtung: W.dämmung 14% Gipsfaserplatten 6%	Unterdeckbahn, technische Daten laut Ausschreibungsposition	
	Gipsfaserplatten 18mm mit Zertifikat für Brandschutzwert K30	
	Lattenstruktur 40*53mm je 50cm unterseitig an Sparren mit Ausgleichbeilagen befestigt	
	*) Holzfaserdämmplatten min 40mm, Wärmeleitfähigkeit max 0,045W/m2K, Dichte min 110kg/m3	
	*) Holzfaser - Dämmkeile 160mm, Wärmeleitfähigkeit max 0,045W/m2K, Rohdichte min 48 - 60kg/m3	

	*) Unterdeckplatten wasserfest imprägniert, min 50mm - 52mm, Wärmeleitfähigkeit max 0,045W/m2K, Rohdichte min 190kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand max 5sd, Brandverhalten max Euroklasse 5, Druckfestigkeit bei 10% Stauchung min 200kN/m2
2.2) Dacheindeckung Gewichtung 8%	Dach - Falzziegel 410*235mm, Frostsicher, engobiert; Zertifikate + technische Datenblätter sind beizulegen

Materialien Marke:

Modell:

Typ: _____