

03.06

**AUTONOME PROVINZ BOZEN
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

CONVITTO STUDENTESCO VINZENTINUM

NUOVA COPERTURA E RISANAMENTO ENERGETICO DEL TETTO

FASCICOLO VALUTAZIONE DELLA QUALITÁ

Il progettista

Dr. Arch. A. Christian Mahlknecht - Brixen

Premessa

I requisiti essenziali così come riportati nel presente fascicolo valutazione della qualità **sono vincolanti**. Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione sono contrassegnati di seguito con *)

I restanti valori numerici indicati costituiscono, invece, valori informativi funzionali ai fini della valutazione dell'offerta, che però non comportano motivo di esclusione.

L'impresa dovrà indicare per ogni singola posizione del presente fascicolo la caratteristica tecnica da lei offerta mediante compilazione di tutti i campi della colonna contrassegnata "caratteristica offerta dalla ditta".

Deve essere indicata, a pena di esclusione, il marchio, il modello e il tipo del prodotto offerto dalle voci:

- Foglio di copertura
- Lastre in fibragesso 18mm
- Pannelli in fibra di legno min 40mm - 0,045W/m²K - 110kg/m³
- cunei in fibra di legno 160mm - 0,045W/m²K - 48-60kg/m³
- Pannelli in fibra di legno addizionati di emulsione di lattice 50-52mm - 0,045W/m²K - 190kg/m³
- Tegole marsigliesi 410*235mm

Inoltre, l'offerente non può modificare il testo predisposto dei requisiti essenziali, **a pena di esclusione**.

Ogni pagina del fascicolo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

L'offerente/Der Bieter:

Voce capitolato	07.02.01.01.B	tegole tetto
Voce capitolato	07.01.02.66.A*	struttura tetto su orditura esistente
Voce capitolato	07.01.03.95*	lastre in fibragesso spess.=18mm K30
Voce capitolato	07.01.03.90*	struttura listelli con livellamento e per il fissaggio delle lastre in fibragesso all'orditura
Voce capitolato	07.01.04.06.A	isolaz. Term. in fibra di legno spess = 40mm
Voce capitolato	07.01.04.07.e	isolaz. term. in fibra di legno a cunei spess = 160mm
Voce capitolato	07.01.04.12.d	isolaz. term. in fibra di legno sp.=50mm impermeabile all'acqua
Voce capitolato	07.01.02.75.c	abbaino sporgente

Risanamento del tetto: Composizione

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione sono controsegnotati di seguito con *):

	Requisiti essenziali	Caratteristica offerta dalla ditta
2.1) Composiz. tetto	*) Tavolato min 25mm	
peso:	Foglio di copertura, dati tecnici secondo la descrizione di capitolato	
Isol. Termica: 14%	*) lastre in fibragesso spess 18mm con certificato di resistenza antiincendio K30	
pannelli fibragesso: 6%	*) struttura listelli 40*53mm ogni 50cm, fissaggio con cunei di livellamento sul lato inferiore dell'orditura	
	*) Pannelli in fibra di legno, 40mm, conducibilità termica mass. 0,045W/m2K, densità min 110kg/m3	
	*) cunei in fibra di legno, 160mm, interposti fra le travi di orditura, conducibilità termica mass 0,045W/m2K, densità min 48 - 60kg/m3	
	*) Pannelli in fibra di legno addizionati di emulsione di lattice, impermeabili all'acqua, spess. min 50mm - 52mm, conduc. termica	

	mass 0,045W/m2K, densità min 190kg/m3, resistenza al vapore d'acqua mass 5sd, reazione al fuoco classe euro 5, resistenza alla compressione con deformazione pari al 1% min 200kN/m2	
2.2) Tegole tetto Peso: 8%	Tegole marsigliesi 410*235, resistenti al gelo, engobate antico; sono da accludere certificati tecnici.	

Marca:**Modello:****Tipo:**