

GARA
Acquisto di filtri di ricambio per gli impianti di condizionamento dell'Ospedale di Bolzano per l'anno 2018

CHIARIMENTI

Pos.	DOMANDA	RISPOSTA
1	Il filtro A3 è pieghettato ?	SI
2	Il filtro B1 ha tasche flosce o autoportanti?	Il filtro B1 ha le tasche flosce. Tale caratteristica vale per tutte le categorie di filtri del gruppo B.
3	I filtri B3 e B4 hanno una misura fuori standard e si chiede conferma delle dimensioni richieste.	B3: filtro per macchina WEISS Lüftungstechnik, tasche flosce, 605 x 690 x 360 mm di profondità, spessore telaio 50 mm, classe filtrante F 5. B4: filtro per macchina WEISS Lüftungstechnik, tasche flosce, 245 x 690 x 360 mm di profondità, spessore telaio 50 mm, classe filtrante F 5.
4	Filtri B5-B6-B7-B8: che media filtrante hanno questi filtri?	Il dato non è disponibile.
5	Filtro C26: il filtro richiesto è in versione ATEX?	NO
6	I filtri assoluti possono avere telai di altri materiali oltre a quelli indicati ?	SI