

“NOI TECHPARK – BRUNECK / BRUNICO
LOS ELEKTRO / LOTTO LAVORI ELETTRICI
CIG: 81919692AD

Klarstellungen und Richtigstellungen - Chiarimenti e rettifiche

<p>Nr. 6</p> <p>Frage: in Bezug auf das Muster laut Plan E40 und den Bewertungskriterien haben wir folgende Frage: In der Musterzeichnung sowie in der Tabelle der Bewertungskriterien ist die Leuchte *15.02.08.16.B "Pendelleuchte als Lichtbandsystem, max. 50 W, L2000 mm, Mikroprismen (L15.02)" mit einer Länge von 2,00mt und mit einer max. Leistung von 50W angegeben. Gehen wir recht in der Annahme, dass beim Muster aufgrund der Gesamt-breite von 1,35mt die Leuchte wie laut Plan E40 mit einer Länge von 1,19mt und einer daraus resultierender geringeren Leistung und Lumenstrom verbaut werden kann.</p> <p>Antwort: Ja, im Muster kann aufgrund der Abmessungen eine kürze Leuchte verbaut werden. In den Datenblättern muss aber klar angeführt werden, welche Leuchte dann effektiv für die Position *15.02.08.16.B angeboten wird. Diese muss dann den im LV beschriebenen Mindesteigenschaften entsprechen.</p>	<p>Domanda: Per quanto riguarda il campione secondo il piano E40 e i criteri di valutazione, abbiamo la seguente domanda: Nel disegno del campione così come nella tabella dei criteri di valutazione, è specificato l'apparecchio *15.02.08.16.B "Apparecchio a sospensione come sistema a fila continua, max. 50 W, L2000 mm, microprismi (L15.02)" con una lunghezza di 2,00mt e una potenza max. di 50W. Supponiamo che la larghezza totale del campione di 1,35mt permetta di installare l'apparecchio secondo il piano E40 con una lunghezza di 1,19mt e la conseguente minore potenza e corrente di lumen.</p> <p>Risposta: Sì, un apparecchio corto può essere installato nel campione a causa delle dimensioni. Tuttavia, le schede tecniche devono indicare chiaramente quale apparecchio viene poi effettivamente offerto per la voce *15.02.08.16.B. Questo deve poi corrispondere alle caratteristiche minime descritte nell'elenco prestazioni.</p>
--	---